

Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht

Nr. 14-002631-PR06

(PB-C01-05-de-02)



Auftraggeber	WERU GmbH Zumhofer Str. 25 73635 Rudersberg Deutschland
Produkt	einbruchhemmende einflügelige Haustüre mit Seitenteil
Bezeichnung	einflügelige Aluminium-Haustüre mit verglastem Seitenteil
Außenmaß (B x H) (Rahmen)	1680 mm x 2300 mm
Material, System	Aluminium, WERU ATRIS-life flächenbündig
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	einflügelig Klasse P4A nach EN 356
Verglasung	P4A außen und VSG innen 3-fach Verriegelung GU Security Automatic 2 mit Tagesentriegelung und Rollenfalle / GU - Doppelzylinder Serie 3112 nach DIN 18251 -3:2002-11 Klasse 4 / BKS - integrierter Schutzbeschlag - WERU D001 / Fa. Dieckmann - 2 Stk. dreiteilige Rollenbänder
Beschläge	Alpro / Simonswerk GmbH
Montage	Gemäß der Montageanleitung der Firma WERU GmbH 1. Aufgrund der Angriffsmöglichkeiten über die Glasfüllungen und das festverglaste Seitenteil sind die Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 nur im versperrten Zustand erfüllt.
Besonderheiten	2. Zusatzprüfung Paneel mit Glasfüllungen

Einbruchhemmung



RC 2 / RC 2N

ift Rosenheim

15.06.2015

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktionsingenieur
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab-schlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011
Prüfbericht 14-002631-PR06
(PB-C01-05-de-01) vom
06.03.2015

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 27 Seiten

- 1 Gegenstand
 - 2 Durchführung
 - 3 Einzelergebnisse
- Anlage 1 (3 Seiten)
Anlage 2 (4 Seiten)
Anlage 3 (1 Seite)